

**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín**

U Skláren 781, Vsetín 755 01, tel. +420956957111, st957@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfns

Ing. Romana Kašparová
Huslenky 744
756 02 Huslenky

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR957/049867/2023	LCR0003694/2023	09.03.2023
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Ing. Poruba Petr	956 957 408	724 623 861	
			E-MAIL
			Petr.Poruba@lesy-cr.cz

Vyřízení správce toků k žádosti „Prodloužení vodovodu Zubří – Čertoryje a Pod Javorníkem“;

Účel: dokumentace pro společné povolení

Zpracovatel: Ing. Romana Kašparová

Stavebník: Město Zubří

Výše uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy Lesů České republiky, s. p., Správa toků OPM Vsetín, pověřeným správou vodního toku Čertoryjský potok, IDVT 10201141.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a stavební úpravy v plném rozsahu. Nové napojení inženýrských sítí a vybudování nového parkoviště včetně prodloužení příjezdové komunikace.

Správce vodního toku souhlasí s výše uvedeným záměrem.

Souhlas se záměrem je vydán za podmínek:

- Realizací akce nesmí být omezena práva správce vodního toku, vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména § 49 zákona č. 254/2001 Sb. Vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma vodního toku (u drobných vodních toků až 6m od břehové čáry) správcem toku a zejména umístění stávající stavby v majetku LČR, s.p. (úprava koryta toku) požadujeme v místě souběhu sítí s korytem vodního toku jeho umístění ve vzdálenosti 6m od břehové čáry.
- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- V případě křížení vodního toku, bude nové vedení kladeno kolmo na osu toku min. 1,2m pod stávající dno, upřednostňujeme provést protlak.

- Stavební konstrukce zůstává součástí stavby, majitel je povinen zajišťovat jeho údržbu i veškeré opravy dle § 52 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi).
- Výše uvedenou stavbou nesmí docházet ke zhoršování kvality vod dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Toto vyjádření má platnost **dva** roky od jeho vydání.

Toto vyjádření správce toku nenahrazuje souhlas ani povolení vodohospodářského orgánu ve smyslu zák. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).

Po dobu životnosti musí být stavba na náklady uživatele udržována v provozuschopném stavu. Lesy České republiky, s.p. nenesou odpovědnost za možné škody vzniklé touto stavbou a na stavbě samotné.

S pozdravem



Eva Kopecká

technik vodního hospodářství
vedoucí pracoviště Vsetín

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín