

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 01847/2023

Ve Vsetíně, dne 1. 2. 2023

Spisová značka: S-KHSZL/01847/2023/2.5/HOK/VS/CHYT-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Bc. Miroslava Chytilová, tel.: 571 498 005, e-mail: miroslava.chytilova@khszlin.cz

Doručení do datové schránky

Ing. Romana Kašparová

IČ: 68923449

Huslenky 744

756 02

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby „Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem“ umístěné na pozemcích parc. č. 1297/1, 1297/2, 2215, 2260/1, 2261/6, 2306/1, 2307/1, 2307/5, 2320/1, 2320/2, 2321, 2324, 2397/6, 2452/2, 2478, 3161, 3204/1, 5424/36 a 5424/38 v katastrálním území Zubří pro společné řízení

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Dne 23. 1. 2023 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Zubří, IČ: 00304492, se sídlem U Domoviny 234, 756 54 Zubří, zastoupeném na základě písemné plné moci ze dne 11. 1. 2023 fyzickou osobu podnikající Ing. Romanou Kašparovou, IČ: 68923449, se sídlem Huslenky 744, 756 02 Huslenky, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem“ umístěné na pozemcích parc. č. 1297/1, 1297/2, 2215, 2260/1, 2261/6, 2306/1, 2307/1, 2307/5, 2320/1, 2320/2, 2321, 2324, 2397/6, 2452/2, 2478, 3161, 3204/1, 5424/36 a 5424/38 v katastrálním území Zubří pro společné řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem“ umístěné na pozemcích parc. č. 1297/1, 1297/2, 2215, 2260/1, 2261/6, 2306/1, 2307/1, 2307/5, 2320/1, 2320/2, 2321, 2324, 2397/6, 2452/2, 2478, 3161, 3204/1, 5424/36 a 5424/38 v katastrálním území Zubří pro společné řízení, a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
- b) § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S dokumentací stavby „Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem“ umístěné na pozemcích parc. č. 1297/1, 1297/2, 2215, 2260/1, 2261/6, 2306/1, 2307/1, 2307/5, 2320/1, 2320/2, 2321, 2324, 2397/6, 2452/2, 2478, 3161, 3204/1, 5424/36 a 5424/38 v katastrálním území Zubří pro společné řízení

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před zahájením užívání stavby budou předloženy **7x protokoly** o analýze vzorků pitné vody, **odebraných z koncových vodovodních řadů: řad 1, řad 1.1, řad 1.2, řad 2, řad 2.1 (L35), řad 2.1 (L44) a řad 2.2**, v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedeného (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace podle § 83c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prokazující, že pitná voda splňuje hygienické požadavky na jakost pitné vody.
2. **Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.**

Odůvodnění:

Předmětem předložené dokumentace (zpracovatel: Ing. Romana Kašparová, ČKAIT 1301560, IČ: 68923449, se sídlem Huslenky 744, 756 02 Huslenky, z 01/2023) je prodloužení vodovodního řadu pro zásobování obyvatel stávající a budoucí zástavby v městě Zubří v ulicích Čertoryje a Pod Javorníkem.

Členění stavby na objekty

IO 01: Prodloužení vodovodu

IO 02: ATS

IO 03: Venkovní odběrné zařízení NN

Nově navržený vodovodní řad je navržen z polyetylénového potrubí PE DN 80–50 mm uloženého do pískového lože. AT stanice bude betonová prefabrikovaná. Na trase vodovodních řadů je navrženo 9 podzemních hydrantů DN 80 mm, umožňující odkalení a odvzdušnění a které mohou sloužit pro zabezpečení požární vody. Pro možnost napojení RD za Čertoryjským potokem budou umístěny v koncích řadu 2.1.1, Řadu 2.1.2 a Řadu 2.1.3 vodoměrné šachty. Trasy navrženého prodloužení vodovodu jsou vedeny ve stávajících komunikacích, v zatravněných plochách a budou křížit ve 2 místech vodní tok. Zástavba předmětné lokality v městě Zubří ulice Čertoryje a Pod Javorníkem je na hranici min. tlaku 0,2 MPa. Na trase prodlužovaného vodovodu bude umístěna automatická tlaková stanice.

Celková délka prodlužovaných vodovodů z PE DN 80 mm je 1022 m a celková délka z PE DN 50 mm je 14 m.

Řad 1 – z PE DN 80 mm v délce 215 m (Pod Javorníkem)

Řad 1.1 – z PE DN 80 mm v délce 65 m (Pod Javorníkem)

Řad 1.2 – z PE DN 80 mm v délce 99 m (Pod Javorníkem)

Řad 2 – z PE DN 80 mm v délce 51 m (Pod Javorníkem a Čertoryje)

Stávající vodovod v ulici Čertoryje bude přerušen a rozdělen na část, která bude jako doposud pod tlakem VDJ Bořková a na část, která bude pod tlakem nové AT stanice. Prodloužení tohoto vodovodu do zbývající části ulice Čertoryje je řešeno novým projektovaným vodovodním řadem 2.1, na který budou napojeny řady 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2.2.

- Řad 2.1 – z PE DN 80 mm v délce 474 m (Čertoryje)
- Řad 2.1.1 – z PE DN 50 mm v délce 11 m (Čertoryje)
- Řad 2.1.2 – z PE DN 50 mm v délce 1,5 m (Čertoryje)
- Řad 2.1.3 – z PE DN 50 mm v délce 1,5 m (Čertoryje)
- Řad 2.2 – z PE DN 80 mm v délce 118 m (Čertoryje)

Nový vodovodní řad bude napojen na stávající na vodovod pro veřejnou potřebu, který je provozován právnickou osobou Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., IČ: 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín.

Výstavba bude probíhat místy v hustě zastavěném území a vyžádá si dopravní omezení a uzavírky. Staveniště bude v celém rozsahu stavby přístupné, ale v některých místech bude výstavba probíhat ve slepých ulicích bez možnosti objíždky. Z předložené dokumentace je zřejmé, že na stavbě budou použity stavební stroje, které nebudou překračovat nejvýše přípustné hodnoty hluku. Vlastní stavení práce budou probíhat v čase od 7:00 do 18 hod.

Výše uvedené podmínky byly uplatněny v souladu s následujícími právními předpisy:

Podmínka č. 1 se opírá o požadavek vyplývající z § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., v platném znění.

Bc. Miroslava Chytilová
rada
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 2

Rozdělovník:

- 1 x adresát (doručení do datové schránky) + dokumentace
- 1 x KHS ZK – ÚP Vsetín, oddělení HOK