

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

IČ: 71009221, tel. 577006711, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Č.j.: KHSZL 00079/2014

ve Vsetíně, dne 3. ledna 2014

Spisová značka: KHSZL/23632/2013/2.5/HOK/VS/HUR-02

Vyřizuje:

Ing. Tomáš Hurta, tel.: 571 498 006, e-mail: tomas.hurta@khszlin.cz

Ing. Romana Kašparová

IČ: 68923449

Huslenky 744

756 02 Huslenky

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Vodovod Čertoryje a Pod Obecníkem“ umístěné na pozemcích v katastrálním území Zubří pro stavební řízení

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Dne 29. 11. 2013 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Zubří, IČ: 00304492, se sídlem U Domoviny 234, Zubří, PSČ: 756 54 zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 28. 11. 2013 fyzickou osobou podnikající Ing. Romanou Kašparovou, IČ: 68923449, místo podnikání Huslenky 744, PSČ: 756 02, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Vodovod Čertoryje a Pod Obecníkem“ umístěné na pozemcích v katastrálním území Zubří pro stavební řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona), a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila projektovou dokumentaci stavby „Vodovod Čertoryje a Pod Obecníkem“ umístěné na pozemcích v katastrálním území Zubří pro stavební řízení.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace stavby s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n ě s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací stavby „Vodovod Čertoryje a Pod Obecníkem“ umístěné na pozemcích v katastrálním území Zubří pro stavební řízení

s e s o u h l a s í.

V souladu s § 77 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením

zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

2. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy tři vyhovující protokoly o analýzách vzorků pitné vody odebraných z koncových částí nově budovaných vodovodních řadů „1, 1-2 a 2“ v rozsahu krácených rozborů dle přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
3. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že pro výstavbu vodovodního potrubí pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace stavby řeší vybudování nových vodovodních řadů „1, 1-1, 1-2, 2, 2-1“ v městě Zubří v lokalitách Čertoryje a Pod Obecníkem za účelem zásobování nově budovaných rodinných domů pitnou vodou. Nově budovaný vodovodní řad „1“ z PE DN 80 mm v délce 362 metrů bude napojen na stávající vodovod v lokalitě z PE DN 80 mm. Z řadu „1“ odbočují vodovodní řady z PE DN 80 mm „1-1“ v délce 170 metrů a „1-2“ v délce 63 metrů. Nově budovaný vodovodní řad „2“ z PE DN 80 mm v délce 352 metrů bude napojen na stávající vodovod v lokalitě z PE DN 100 mm. Z řadu „2“ odbočuje vodovodní řad „2-1“ z PE DN 50 mm v délce 6 metrů. Všechny nově budované vodovodní řady budou ukončeny podzemními hydranty. Na řadu „1“ bude navíc osazen 1x podzemní hydrant. Trasy navržených vodovodních řadů jsou vedeny v komunikacích a v zatravnění.

Výše uvedené podmínky byly uplatněny v souladu s následujícími právními předpisy: **podmínka č. 1** se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (§ 12 odst. 6 a přílohy č. 3, části B shora citovaného vládního nařízení), **podmínka č. 2** je stanovena v souladu s požadavky § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, **podmínka č. 3** je uplatněna v souladu s požadavky § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.



Ing. Eva Urbanovská
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

- 1x adresát + dokumentace stavby
- 1x KHS ZK – ÚP Vsetín, oddělení HOK