



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie Dodatečné informace č. 1

Zadavatel:	Město Zubří U Domoviny 234, 756 54 Zubří IČ: 00304492 Zastoupeno Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou č.ú.: 2221851/0100 www.mesto-zubri.cz , podatelna@mesto-zubri.cz
Název veřejné zakázky:	Energetické úspory pro sportovní halu Zubří II
Druh veřejné zakázky:	Dodávka
Termín realizace:	01. 07. 2015 – 30. 09. 2015
Lhůta pro podání nabídky:	02. 02. 2015 do 11:00 hod.
Znění žádosti o dodatečné informace doručené dne 23. 1. 2015 e-mailem:	Dle Oznámení o zahájení výběrového řízení na akci „Energetické úspory pro sportovní halu Zubří II“ a dle bodu č. 3 (Další informace), Vás žádáme o upřesnění technických parametrů k Měřiči vyrobeného tepla .
Odpověď:	Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, zadavatel požaduje, aby součástí solárního systému bylo zařízení na měření vyrobeného tepla ze solárního systému . Vzhledem k tomu, že realizace dodávky bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie (v rámci Operačního programu životní prostředí) a že solární systém musí splňovat podmínky stanovené poskytovatelem dotace, musí „měřič vyrobeného tepla“ umožnit měření množství vyrobeného tepla solárním systémem. Musí to být tedy měřicí zařízení, které bude poskytovat informaci o aktuální hodnotě celkového tepelného zisku , která bude důležitá pro stanovení energetického přínosu instalace solární soustavy. Základním principem stanovení tepelné energie dodané solární soustavou je měření průtoku a teploty přívodní teplotnosné kapaliny do přípravy teplé vody a vracející se teplotnosné kapaliny z přípravy teplé vody (v primárním okruhu s nemrznoucí směsí). Tepelná energie dodaná solární soustavou se měří na hranici mezi výstupem z vlastního zdroje tepla a zásobníkem tepla. Měřič vyrobeného tepla musí umožňovat načítání údajů o tepelné energii dodané solární soustavou do přípravy teplé vody . Kromě výše uvedeného nemá zadavatel žádné jiné požadavky na vlastnosti měřiče vyrobeného tepla. MĚSTO ZUBŘÍ 

U Domoviny 234
756 54 ZUBŘÍ

IČ: 00304492 DIČ: CZ00304492

V Zubří, dne 26. 1. 2015

v.z. Jan Campl
Radek Janošek, vedoucí odboru výstavby