

LEGENDA POTRUBÍ:

- STÁVAJÍCÍ NEBO PROJEKTOVANÝ ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU V ČÁSTI D.1.5.4.1
- ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU
- POTRUBÍ ODFUKU ZEMNÍHO PLYNU

PK1 KOTEL TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ PROVEDENÍ C
Q=13–45kW;p.zpl.1,28–4,52m3/hp;el.142W/230V (dodávka UT)

PK2 KONDENZAČNÍ KOTEL Q=14kW (dodávka UT)
SPOTŘEBA PLYNU 1,46m3/hod

TČ SESTAVA 5ti PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL
UT/CH(175/85kW);DVOUTRUBKA;PŘÍPOJ.ZPRAVA

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl		

Kreslil	ONDRUCH		EP ROŽNOV, a.s. Bezručovy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz	
Zpracoval	ONDRUCH			
Kontroloval	ING. POMKLA			
Schválil	ING. DROZD			
Investor	MĚSTO ZUBŘÍ		Formát	12A4
Místo stavby	ZUBŘÍ		Datum	05/2016
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ		Druh dok.	DPS
			Číslo zak.	K16020016
Objekt	D1.4 VĚTRANÍ HALY D1.4.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Soubor	29YZ6103.dwg
			Arch. číslo	29YZ6-8368
Název	ŠIKMÝ POHLED ZEMNÍHO PLYNU		Měřítko	--
			Číslo výkresu	03