


ROZVADĚČ R4

Revize č. 0.		Datum revize:	Provedl:
Zpracoval:	Ing. Kristl		Středisko:
Kontroloval:	Ing. Běhal		500
Schválil:	Ing. Drozd		
Investor:	Město Zubří	Formát:	3xA4
Stavba:	Rekonstrukce sportovní haly v Zubří	Datum:	05/2016
Místo stavby:	Zubří	Druh dok.:	DPS
Stavební úřad:	Rožnov pod Radhoštěm	Číslo zak.:	K16620016
Objekt:	D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba D.1.3.4.4 Silnoproudá elektrotechnika		
Název:	Rozvaděč R4		
Archivní číslo:	29YE6-6107	Poř. číslo:	07

TECHNICKÉ ÚDAJE

R4



TYP ROZVADĚČE:

INSTALAČNÍ ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
POD OMÍTKU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZMĚRY :

600x700x247

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3NPE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C-S

OCHR. DLE ČSN 33 2000-4-41 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

JMENOVITÝ PROUD :

80A

MIN. KRYTÍ :

IP 30

TRÍDA OCHRANY :

I

PŘÍVOD :

SHORA

VÝVODY :

-

BARVA :

BÍLÁ RAL 9016

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
HLAVNÍ VYPÍNAČ PODE DVEŘMI

POZNÁMKA

SKŘÍŇ SLOUŽÍ K NÁPOJENÍ POTŘEBNÝCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM TELEVIZNÍCH
PŘENOSŮ. NAHRAZUJE STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ STEJNÉHO NÁZVU.

Vypracoval: ING. KRISTL	Název výkresu			Změna:	Č.zak.: K1662016	List č.: 3	
Kontroloval: ING. KRISTL	ROZVADĚČ R4						Provedl:
Datum : 05/2016							
				Č.výkresu: 07			