

LEGENDA POTRUBÍ:

- PROJEKTOVANÝ ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU V ČÁSTI D.1.4.4.1
- POTRUBÍ ODFUKU ZEMNÍHO PLYNU
- ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU

PK1 KOTEL TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ PROVEDENÍ C
Q=13–45kW;p.zpl.1,28–4,52rp3/hcp.el.142W/230V (dodávka UT)

PK2 KONDENZAČNÍ KOTEL Q=14kW (dodávka UT)
SPOTŘEBA PLYNU 1,46m3/hod

TČ SESTAVA 5ti PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL
UT/CH(175/85kW);DVOUTRUBKA;PŘIPOJ.ZPRAVA

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	

Kreslil	ONDRUCH	EP ROŽNOV, a.s. Bezkovy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eprozn ov.cz	
Zpracoval	ONDRUCH		
Kontroloval	ING. POMKLA		
Schválil	ING. DROZD		
Investor	MĚSTO ZUBŘÍ	Formát	12A4
Místo stavby	ZUBŘÍ	Datum	05/2016
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ	Druh dok.	DPS
		Číslo zak.	K16020016
Objekt	D.1.5 ZDROJ TEPLA D.1.5.4.1 PLYNOINSTALACE	Soubor	29YZ6303.dwg
		Arch. číslo	29YZ6-8373
Název	ŠIKMÝ POHLED ZEMNÍHO PLYNU	Měřítko 1:50	Číslo výkresu 03