



Hranice požárního úseku
Border of fire compartment

Nadzemní požární úsek v 1.NP
s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti V
Number of the fire compartment - fire safety degree

Požární uzávěr omezující šíření tepla s 60-ti min. odolností, materiál hořlavosti DP1, samozavírací zařízení
Sort of the door (EW) with fire resistance (60 minutes) with self-closer

Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce po mezní stavu R, E, I 120 minut, konstrukce DP1
Fire resistance of the fire wall (120 minutes)

Dveře opatřené kováním pro nouzové otevření dveří klikou dle ČSN EN 179
Emergency exit devices operated by lever handle

Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce po mezní stavu R, E, I 45 minut, konstrukce DP1
Fire resistance of the fire floor (45 minutes)

Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
Powder extinguisher

Evakuční rozhlas
Evacutive broadcasting

Směr úniku
Direction of escape

Únikový východ
Emergency exit

Vnitřní hadicový systém - hydrant
Reel hydrant system


Počet osob v místnosti
Body count in the room

Hranice požárně nebezpečného prostoru
Border of fire risk area

Odstupová vzdálenost
Fire risk distance

Podzemní hydrant
Side-walk hydrant

Úniková cesta
Escape route



Číslo revize	0	Datum revize		Provázil			
Kreslil	ING. MLČÁKOVÁ		EP ROŽNOV, o.s. Božnov, Němčová 1720 CZ 786 01 Božnov pod Radhoštěm Tel.: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eprozov.cz				
Zpracoval	ING. MLČÁKOVÁ						
Kontroloval	ING. MLČÁKOVÁ						
Schválil	ING. DROZD						
Investor	MČSTO ZUBŘÍ						
Místo stavby	ZUBŘÍ						
Název	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ						
Objekt	D1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ						
Název	PŮDORYS 1.NP		Mřížko	Číslo výkresu			
			1:100	02			