



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha			Výška místnosti	
		m²	ok vstup	ok výstup	ok	ok
H127	schodiště	5,63				
H201	pomocné schodiště	3,66				
H202	kuchyně	37,70	3,000			
H203	restaurace	135,00	3,000			
H204	dětský koutek	11,24	3,000			
H205	chodba	2,27	3,000			
H206	plavárna wc muži	2,10	3,000			
H207	WC muži	3,00	3,000			
H208	plavárna WC ženy	1,70	3,000			
H209	WC ženy	1,53	3,000			
H210	WC muži	1,28	3,000			
H120	Hlavní schodiště	8,14				

LEGENDA ARMATUR

- ZV ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
- F FILTR ZÁVITOVÝ
- KK KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- VK VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT
- T TEPLOMĚR rozsah 0–120°C
- M MANOMETR VČETNĚ SMÝČKY A ZKUŠEB. KOHOUTU, ROZSAH 0–600kPa
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- REDUKCE POTRUBÍ
- PŠ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
- SPAD POTRUBÍ
- PV POUŠŤOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
- ZUV ODLUČOVAČ MIKROBUBLINEK–ZÁVITOVÝ
- ZCD SEPARÁTOR KALU S CYKLONOVOU TECHNOLOGIÍ S TEP. IZOL.–ZÁVITOVÝ
- DLV EXPANZNÍ KOHOT S VYPOUŠTĚNÍM
- ZMĚKČOVACÍ PATRONA
- PO–BA POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ OD ŘÁDU PITNÉ VODY, TYP BA

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA 50°C PŘÍVOD–EKVITERM. REGULOVANÁ
- TOPNÁ VODA 30°C VRÁT–EKVITERM. REGULOVANÁ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- POČET DESEK A PŘÍDAVNÝCH PLOCH
- VÝŠKA TĚLESA V MM
- DĚLKA TĚLESA V MM
- 22/600/1100
- OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, BOČNÍ PŘÍPOJENÍ–NOVÉ
- POČET DESEK A PŘÍDAVNÝCH PLOCH
- VÝŠKA TĚLESA V MM
- DĚLKA TĚLESA V MM
- 22/600/1100
- OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, PRÁVE SPODNÍ PŘÍPOJENÍ–NOVÉ
- POČET DESEK A PŘÍDAVNÝCH PLOCH
- VÝŠKA TĚLESA V MM
- DĚLKA TĚLESA V MM
- 22/600/1100
- OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, BOČNÍ PŘÍPOJENÍ–STÁVAJÍCÍ
- TRVP TERMOSTATICKÝ VENTIL S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU PŘÍMÉ PŘÍPOJENÍ R1/2", VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- RŠP RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ UZÁVRAČÍ A REGULÁČNÍ S VYPOUŠTĚNÍM A REPRODUKOVATELNÝM PŘEDNASTAVENÍM, PŘÍMÉ PŘÍPOJENÍ R1/2"
- PŠVK UZÁVRAČNÍ ŠROUBENÍ S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU PRO OT S INTEGROVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU PŘÍMÉ PŘÍPOJENÍ Rp1/2", VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- (3) HODNOTA NASTAVENÍ OMEZOVACÉ PRŮTOKU NA TERMOSTATICKÉM VENTILU A UZÁVRAČNÍM ŠROUBENÍ

POZNÁMKA:

- NA STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLESECH V RESTAURACI BUDOU OSAZENY NOVÉ KRYCÍ MŘÍŽKY, NOVÉ TERMOSTATICKÉ VENTILY A ŠROUBENÍ
- STÁVAJÍCÍ TOPNÉ POTRUBÍ VEDENÉ DO ČÁSTI HALY RESTAURACE VČ. PŘÍPOJOVACÍCH VENTILŮ A ŠROUBENÍ NA STÁVAJÍCÍCH OT BUDU DEMONTOVÁNO
- OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES–cca 150mm NAD PODLAHOU
- NASTAVENÍ RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ A RADIÁTOROVÝCH ŠROUBENÍ PROVEDE DODAVATELSKÁ FIRMA SYSTÉMU TOPENÍ A VENTILŮ
- VŠECHNA RADIÁTOROVÁ ŠROUBENÍ UZÁVRAČÍ A REGULÁČNÍ S VYPOUŠTĚNÍM U OTOPNÝCH TĚLES S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM BUDOU PLNĚ OTEVŘENA
- NUTNÝ PROPLACH STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES V 2.NP
- OTOPNÁ TĚLESA V MČ. 203 (RESTAURACE) BUDOU OSAZENA NA STOJÁNKOVÝCH KONZOLÁCH

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

Číslo revize	0	Datum revize		Provedl	
Kreslil	JIŘÍ KRETEK				
Zpracoval	JIŘÍ KRETEK				
Kontroloval	ING. POMKLA				
Schválil	ING. DROZD				
Investor	MĚSTO ZUBŘÍ	Formát	8 A4		
Místo stavby	ZUBŘÍ	Datum	05/2016		
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ	Druh dok.	DPS		
Objekt	D.1.5 ZDROJ TEPLA D.1.5.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.5.4.2 VYTÁPĚNÍ	Číslo zak.	K16620016		
		Soubor	29YU6107.dwg		
		Arch. číslo	29YU6–1513		
Název	PŮDORYS 2.NP–RESTAURACE	Měřítko	1:50	Číslo výkresu	07

EP ROŽNOV, a.s.
Boženy Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz