



= Účastníci veřejné zakázky =

Valašské Meziříčí 10. července 2017

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:

Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím

Druh podle předmětu:

Stavební práce

Druh podle předpokládané hodnoty:

Podlimitní režim

Druh zadávacího řízení:

Užší řízení dle § 58 ZZVZ

Zadavatel:

Město Zubří, se sídlem U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČ: 00304492 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel, který je v rámci zadávacího řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 43 ZZVZ příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, poskytuje ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) účastníkům zadávacího řízení informace o změnách a doplnění zadávací dokumentace, které se týkají přílohy č. 1 ZD a přílohy č. 5 ZD (viz přehled níže).

Příloha č. 1 ZD: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr		
Popis	Charakter	Označení souboru
SO 102_103_PLAV_BAZ_STAVEBA – položka č. 207 (T09) – <i>dveře speciální klima, mechanicky odolné,</i> - platí popis dle výpisu truhlářských výrobků, tedy dveře s vyšší mechanickou odolností, bez požadavku na speciální klima	Dopřesnění položky	-
V nabídkové ceně dlažby pro 1. NP a 2. NP a v SO 202 je nutno počítat také s nerezovými ukončovacími a přechodovými lištami. Jedná se o rohové lišty s rádiusem 8-10 mm a přechodové lišty podlahy ve dveřích, přechodech materiálů, ...	Dopřesnění položky	-
SO 102_103_PLAV_BAZ_STAVEBA – položka č. 239 – <i>Z18 – Zábradlí konstrukce hlediště kuželny</i> je omylem uvedeno slovo „zábradlí“. Jedná se o „ konstrukci hlediště kuželny “	Dopřesnění položky	-
SO 102_103_SLP_ROZPOCET se nahrazuje novým – zrušeno připojení k EPS a zapracovány další drobné úpravy s ohledem na níže popsané změny v DPS	Změna	SO 102_103_SLP ROZVODY_ROZPOCET.xlsx
Štětové stěny budou nekotvené, štětovnice dl. 10 m beraněné ze snížené úrovně min. 0,5 m pod terénem	Dopřesnění	-

Příloha č. 5 ZD: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		
Popis	Charakter	Označení složky
Průvodní zpráva	Doplnění	A Pruvodni TZ (1 soubor)
Souhrnná technická zpráva	Doplnění	B Souhrnna TZ (1 soubor)
Požární bezpečnostní řešení – technická zpráva včetně výkresů	Doplnění	B.2.8_PBR (6 souborů)
SO 102 Plavecký bazén / D.1.4.6_Slaboproud je omylem zakresleno připojení k EPS. Nahrazují se původní výkresy, ve kterých se tato chyba objevila a upravuje se nesoulad mezi textovou částí a výkresy.		D1_A_SO102_D.1.4.6_Slab oproud (10 souborů) D1_A_SO102_D.1.4.6_Slab oproud dwg (2 soubory)

SO 102 Plavecký bazén / D.1.4.1_ZTI se doplňuje o seznam referenčních standardů zařízení ZTI	Doplnění	D1_A_SO102_D.1.4.1_ZTI (1 soubor)
SO 102 Plavecký bazén / D.1.4.4_ELEKTRO se doplňuje o knihu svítidel a revidovanou technickou zprávu. Z knihy svítidel se použije daný typ svítidla dle zadaných parametrů, bez rozdílu.	Doplnění	D1_A_SO102_D.1.4.4_Silno proud (2 soubory)
SO 203 Objekt pro akumulaci jímky a čerpadla / D.1.4.4_ELEKTRO nebyla obsažena výkresová část.	Doplnění	D1_B_SO203_D.1.4.4_Silno proud (4 soubory)
PS 108 Interiér se doplňuje o seznam referenčních standardů.	Doplnění	PS108_INT_VYBAVENI_RO ZPOCET.doc
Pro předejití případným dotazům upřesňujeme, že zásobníkový ohřívač 1000 l, který je uveden v technické zprávě ZTI, je součástí dodávky zdroje tepla (v energobloku).	Dopřesnění	-

Bc. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele

Přílohy:

Přílohy DI 01 – 10072017.zip (výčet příloh viz výše)