



= Účastníci veřejné zakázky =

Valašské Meziříčí 7. srpna 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7. 8. 2017

Identifikace veřejné zakázky:

Název:

Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím

Druh podle předmětu:

Stavební práce

Druh podle předpokládané hodnoty:

Podlimitní režim

Druh zadávacího řízení:

Užší řízení dle § 58 ZZVZ

Zadavatel:

Město Zubří, se sídlem U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČ: 00304492 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel, který je v rámci zadávacího řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 43 ZZVZ příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, obdržel dne 7. 8. 2017, tedy po zákonné lhůtě, níže uvedený dotaz. Zadavatel se přesto rozhodl na dotaz reagovat, proto poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 ze dne 7. 8. 2017:

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 04. 08. 2017 sdělil zadavatel v reakci na dotaz dodavatele č. 27 následující:

Odpověď na dotaz č. 27:

Dle informací zadavatele by měl být dodavatel schopen uvedené dodat. Pokud je však z hlediska finančního navržená skladba nevhodná, může dodavatel obdobnou skladbu „vyskládat“ za pomoci nosných trapézových plechů, parozábrany a tepelné izolace + hydroizolace dle dokumentace (parametry střechy R15 DP3, U cca 0.127 W/m2K).

Navržená nová alternativní skladba střechy nad bazénovou halou S08:

- praná říční kamenivo 16/32 tl. 60 mm
- nopová fólie proti sesunutí oblásků
- ochranná geotextilie 100% PP (500 g/m2)
- hydroizolační fólie PVC-P 1.5 mm, mechanické kotvení – teleskopické nerezové kotvy s přerušeným tepelným mostem
- ochranná geotextilie 100% PP (500 g/m2)
- tepelná izolace – dvě vrstvy vzájemně překrývajících desek PIR tl. 100 + 100 mm (alternativa EPS 15 tl. 320 mm ... pozor na výšku u atik)
- dvouvrstvá parozábrana: samolepící asf. modifikovaný SBS pás tl. 3.0 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a homím minerálním posypem + asf.modif.SBS pás tl. 4.0 mm s nosnou vložkou AL fólie, jemný posyp (parozábranu napojit vzduchotěsně na obvodové ŽB stěny a popř. prostupy, nalepit a mechanicky přikotvit ke stěnám)
- nosný trapézová plech T-150 tl. 1.5 mm (1.25 mm – platí pro spojitý nosník), povrchová úprava do vlhkého prostředí bazénové haly
- podvěšený minerální akustický podhled

Doplněno do PD – viz složka s názvem „D1_A_S0102_D.1.1_ARCH_STAV“.

Dodavatel by chtěl k uvedenému sdělit, že disponuje stanoviskem výrobce, jímž sděluje nemožnost dodat menší objem, než 3.000 m2 panelů, z důvodu zakázkovosti výroby tohoto produktu.

Z odpovědi zadavatele, zejména ze stylu reakce (viz text výše) a neprovedení úpravy soupisu stavebních prací dodavatel vyvozuje, že zadavatel uvažuje o změně souvrství střechy, nicméně pro účely soutěže požaduje ocenit dodávku sendvičových panelů. Pokud by však měl dodavatel nabídnout sendvičový panel, musel by do nabídky zakalkulovat minimální výrobitelné množství 3.000 m².

DOTAZ 01: Má uchazeč v rámci ocenění této položky nabídnout sendvičové panely se zohledněním zakázkovosti výroby tohoto produktu, tedy 3.000 m²?

Věřím, že zadavatel poskytnutím požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace přispěje k odstranění rozporů a nedostatků v zadávací dokumentaci.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na dotaz č. 27 již odpověděl a navrhl alternativní řešení skladby střechy pro případ, že dodavatel není schopen dodat požadované množství 495 m² dle původního řešení a stavba by se zbytečně prodražila. Nové řešení zohledňuje nemožnost realizovat původní návrh z důvodu, kdy dodavatel nemůže dodat menší množství než 3000 m² panelů. Zadavatel preferuje ekonomičtější variantu.

Bc. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele