


DETAIL SVÍTIDLA A STOŽÁRU

BEZ MĚŘÍTKA



LEGENDA SVÍTIDEL

UVEDENA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ


SVÍTIDLO ULIČNÍ, STOŽÁROVÉ, SESTAVA LED, TOK ZDROJE 3700lm
INSTALOVANÝ PŘÍKON 36W, PŘÍKON PO 100.000 HODINÁCH: 39W,
PŘÍKON VČETNÉ REGULACE 28W, TEPLOTA CHROMATIČNOSTI: 4000K (NEUTRÁLNÍ BÍLÁ)
SVÍTIDLO VČETNĚ VESTAVĚNÉ REGULACE STÍMÍVÁNÍ

PRO NABÍZENÉ SVÍTIDLO MUSÍ BÝT PROVEDEN VÝPOČET SVĚTELNĚ-TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

NABÍZENÉ KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ SVÍTIDLA JE NUTNO PŘEDEM ODSOUHLASIT
S PROVOZOVATELEM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V LOKALITĚ

SCHEMA ZAPOJENÍ STOŽÁRU

S JEDNÍM SVÍTIDLEM



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVODU

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
ROZVOD NN: 3 PEN, 400/230V, AC 50Hz, TN-C
VE STOŽÁRU: 1 NPE, 230V, AC 50Hz, TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

ZÁKLADNÍ OCHRANA:




IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL-PROUDEM PŘI PORUŠE:

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: UZEMNĚNÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

UPOZORNĚNÍ

DSP je zjednodušená forma projektové dokumentace, dokládaná orgánům státní správy pro posouzení možností řešení a za účelem vydání stavebního povolení. Dokumentace v tomto rozsahu neslouží k provedení stavebního díla.
Podrobnosti, včetně dimenzování, detailů a řezů, budou součástí navazující výkonné fáze –
– dokumentace pro provedení stavby.
Zpracovatel nepřebírá jakékoliv záruky za škody případně vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než pro které je určena

AUTOR : ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK				 STEFÁNKOVA 167, ZLÍN; ☎ +420578011458		
VYPRACOVAL ING. J. TESAŘ	ODP. PROJ. PROFESE ING. J. TESAŘ	KONTROLOVAL STATIK BK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. R. HEJNÝ	CENTROPROJEKT GROUP a.s. STEFÁNKOVA 167 760 01 ZLÍN		
ARCHITEKT ING. ARCH. J.ŠEVČÍK	STATIK BK	STATIK OK				
MÍSTO STAVBY: MĚSTO ZUBŘÍ, U DOMOVINY 234, 756 54 ZUBŘÍ				FORMÁT	3XA4	
STAVEBNÍK: ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK				DATUM	11/2016	
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ, LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY				STUPEŇ	DPS	
IO 403 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ (KDS)				MĚŘÍTKO	----	
SILNOPROUDÉ ROZVODY				ZAK. ČÍSLO:	160996	
DETAILY SVÍTIDLA				ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS. VÝKRESU	DOD.
				CPO	E	604 -