

LEGENDA ARMATUR


- MK MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka PN6
- F FILTR PŘÍRUBOVÝ,ZÁVITOVÝ
- KK KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- PŠ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
- REDUKCE POTRUBÍ
- M MANOMETR VČETNĚ SMYČKY A ZKUŠ KOH
- ROZSAH 0–600kPa
- GK GUMOVÝ KOMPENZ PŘÍRUBOVÝ;BL130;D090°C

LEGENDA POTRUBÍ


- TOPNÁ VODA 50°C PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA 40°C VRÁT
- TOPNÁ VODA ZE SOLÁR KOLEKT PŘÍV–PŘELOŽ
- TOPNÁ VODA ZE SOLÁR KOLEKT VRÁT–PŘELOŽ
- TOPNÁ VODA ZE SOLÁR KOLEKT PŘÍV–STÁV
- TOPNÁ VODA ZE SOLÁR KOLEKT VRÁT–STÁV

LEGENDA ZAŘÍZENÍ KOTELNY

SESTAVA 5ti PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL
VE DVOURUBKOVÉM PROVEDENÍ;KASKÁDA NA RÁMU
Qtopení/chlazení=175/85kW;PŘÍPOJ.ZPRAVA
VENKOVNÍ PROVEDENÍ



±0,000=374,100 m.n.m.

Číslo revize	0	Datum revize		Provedl	
Kreslil	JEDELSKÝ			<div>EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz</div>	
Zpracoval	JEDELSKÝ				
Kontroloval	ING.POMKLA				
Schválil	ING.DROZD				
Investor	MĚSTO ZUBŘÍ	Formát	3A4		
Místo stavby	ZUBŘÍ	Datum	05/2016		
Stavba	REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V ZUBŘÍ	Druh dok.	DPS		
		Číslo zak.	K16620016		
Objekt	D1.5. ZDROJ TEPLA D1.5.4.2 VYTÁPĚNÍ	Soubor	29YU6102.dwg		
		Arch. číslo	29YU6–1509		
Název	PŮDORYS STŘECHY	Měřítko	1:50	Číslo výkresu	03