

VÝKAZ VÝMĚR

Revize		Datum revize:	Provedl:
Zpracoval:		Petr Hudák	Středisko: 500
Kontroloval:		Ing. Miroslav Běhal	
Schválil:		Ing. Ladislav Drozd	
Investor:	Město Zubí		Formát: 4xA4
Stavba:	Rekonstrukce sportovní haly		Datum: 05/2016
	v Zubí		Druh dok.: DPS
Místo stavby:	Zubí		Íslo zak.: K16620016
Stavební úřad:	Rožnov pod Radhoštěm		
Objekt:	D.1.4	Větrání haly	
	D.1.4.4.5	Montáž a regulace pro VZT	
Název:	Výkaz výměr		
Archivní íslo:	29YE6-6119		Podpis íslo: 03

Rekonstrukce spotrovní haly v Zub í

VÝKAZ VÝM R

Základní popis a ur ení prvku	Výrobce	Typ	Po et	MJ	Cena/MJ	Celkem materiál	Výroba, montáž/MJ	Celkem výroba, montáž
Rozvad e MAR								
Rozvad RA2								
Sk í ový rozvad oceloplechový, rozm ry 2000x1200x400mm, v .podstavce a MP			1	ks		0 K		0 K
Kombinovaný svodi p.ep.tíl. a II. stupn			1	ks		0 K		0 K
Svodi p.ep.tíl.III.stupn			1	ks		0 K		0 K
Hlavní jisti 80A/3, v .výrá0ecí cívky a pomocného kontaktu			1	ks		0 K		0 K
Pojistkový odpojova 3f			1	ks		0 K		0 K
Jizt ný vývod 3f/11kW			1	ks		0 K		0 K
Jizt ný vývod 3f/7,5kW			1	ks		0 K		0 K
Jizt ný vývod 3f/5,2kW			1	ks		0 K		0 K
Jizt ný vývod 3f/2,5kW			2	ks		0 K		0 K
Jizt ný vývod 3f/2kW			3	ks		0 K		0 K
Jizt ný a spínaný vývod 1f/do 1kW			6	ks		0 K		0 K
Jizt ný a spínaný vývod 1f/do 0,5kW			4	ks		0 K		0 K
Transformátor 230V/24V 315VA			1	ks		0 K		0 K
Zdroj 230V/24V DC 2,5A			1	ks		0 K		0 K
Pomocné jisticí prvky pro ídící obvody rozvad e (jisti e, pojistky v .napln)			1	kpl		0 K		0 K
Pomocné spínací prvky (relé v .patic a odruzoacích len)			1	kpl		0 K		0 K
Pom. montážní materiál pro výrobu rozvad e (DIN lízty, perf.ábaly, spoj.mat.áb)			1	kpl		0 K		0 K
Pom. materiál pro výrobu rozvad e (svorky, kontrolky, p.epína e, stop tla ítko,výstra0né ztlítky...)			1	kpl		0 K		0 K
Vytvo ení výrobní dokumentace rozvad e	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K
Výroba rozvad e	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K
Kusova zkouska rozvadece	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K
Celkem rozvad RA2						0 K		0 K
Komponenty								
VZT .1 - V tráíí tribun								
Frekven ní m ní 7,5kW IP54 v .ovládacím panelu	DANFOSS		1	ks		0 K		0 K
Frekven ní m ní 11kW IP54 v .ovládacím panelu	DANFOSS		1	ks		0 K		0 K
Sníma T do VZT potrubí, stoněk 120mm, Ni1000 / 6180ppm			3	ks		0 K		0 K
Sníma T p ílo0ný, Ni1000 / 6180ppm			1	ks		0 K		0 K
Kombinovaný sníma CO2 a T s displejem, 2xv ýstup 4-20mA			1	ks		0 K		0 K
Kapilárový termostat -10÷+15°C, délka 6m			1	ks		0 K		0 K
Sníma tlakové difference, kontaktní, rozsah 30-500Pa			2	ks		0 K		0 K
Sníma tlakové difference, kontaktní, rozsah 100-1500Pa			1	ks		0 K		0 K
Sníma tlakové difference, analogový, výstup 4-20mA, rozsah do 2500Pa			2	ks		0 K		0 K
Servopohon klapky 24V analogový 0-10V, s havarijní ící 20Nm			3	ks		0 K		0 K
Servopohon klapky 24V analogový 0-10V, bez havarijní íce 20Nm			6	ks		0 K		0 K
Tlakov nezávísly 2-cestný regula ní ventil, dp=27kPa, ímen.pr tok=8880l/h, DN50, Kvs=25			1	ks		0 K		0 K
Elektromechanický pohon pro tlakov nezávísly ventil DN50, 24V AC, ízení 0-10V DC			1	ks		0 K		0 K
3-cestný regula ní ventil DN40, kv25			1	ks		0 K		0 K
Servopohon ventilu, napájení 24V AC/DC, ízení 0-10V DC			1	ks		0 K		0 K
Topný kabel samoregula ní 18W/m (nutno zm ít p.esné délky potrubí p í realizaci)			3	ks		0 K		0 K
Zásuvka na povrch (pro p ípojení p ímotop v.komín e), 230V, IP44			2	ks		0 K		0 K
Osazení a zapojení komponent nedodávaných profesí MaR	-	-	4	ks	0 K	0 K		0 K
Nastavení parametr FM	-	-	2	ks	0 K	0 K		0 K
Celkem komponenty VZT1						0 K		0 K

Základní popis a určení prvku	Výrobce	Typ	Počet	MJ	Cena/MJ	Celkem materiál	Výroba, montáž/MJ	Celkem výroba, montáž
VZT . 2 - V trání hrací plochy								
Frekvence níže 2,5kW IP54 v ovládacím panelu	DANFOSS		2	ks		0 K		0 K
Snímač T do VZT potrubí Ni1000 / 6180ppm			3	ks		0 K		0 K
Snímač T p. lloňný Ni1000 / 6180ppm			1	ks		0 K		0 K
Kapilárový termostat -10÷+15°C, délka 6m			1	ks		0 K		0 K
Snímač tlakové difference, kontaktní, rozsah 30-500Pa			2	ks		0 K		0 K
Snímač tlakové difference, kontaktní, rozsah 100-1500Pa			1	ks		0 K		0 K
Snímač tlakové difference, analogový, výstup 4-20mA, rozsah do 2500Pa			2	ks		0 K		0 K
Servopohon klapky 24V analogový 0-10V, s havarijní fci 15Nm			3	ks		0 K		0 K
Servopohon klapky 24V analogový 0-10V, bez havarijní fce 10Nm			3	ks		0 K		0 K
Tlakově nezávislý 2-cestný reg. ventil, dp=18,9kPa, jmen.pr.tok=1702/h, DN32, Kvs=7,6			1	ks		0 K		0 K
Elektromechanický pohon pro tlakově nezávislý ventil DN32, 24V AC, izení 0-10V DC			1	ks		0 K		0 K
3-cestný regulační ventil DN20, kv6,3			1	ks		0 K		0 K
Servopohon ventilu, napájení 24V AC/DC, izení 0-10V DC			1	ks		0 K		0 K
Topný kabel samoregulační 18W/m (nutno změřit přesné délky potrubí při realizaci)			3	ks		0 K		0 K
Zásuvka na povrch (pro připojení p. imotop v komoře), 230V, IP44			2	ks		0 K		0 K
Osazení a zapojení komponent nedodávaných profesí MaR	-	-	4	ks	0 K	0 K		0 K
Nastavení parametrů FM	-	-	2	ks	0 K	0 K		0 K
Celkem komponenty VZT2						0 K		0 K
VZT . 3 - v trání ýaten								
VZT v etně zabudované kompaktní regulace (dodávka profese VZT)	-	-	0	kpl	0 K	0 K	0 K	0 K
Osazení a zapojení komponent, které budou mimo kompaktní VZT (vstupní klapka apod.)	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K
Nastavení parametrů regulace	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K
Celkem komponenty VZT3						0 K		0 K
VZT . 4 - v trání zasedací místnosti								
VZT v etně zabudované kompaktní regulace (dodávka profese VZT)	-	-	0	kpl	0 K	0 K	0 K	0 K
Osazení a zapojení komponent, které budou mimo kompaktní VZT (vstupní klapka apod.)	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K
Nastavení parametrů regulace	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K
Celkem komponenty VZT3						0 K		0 K
Idicí systém, programové vybavení								
Sestava idicího systému do rozvaděče RA2								
Volně programovatelný idicí systém, sestava IO: 23DI, 18DO, 16AI, 21AO, rozhraní: ETHERNET 10/100, RS485 (protokol MODBUS)	Komunikace		1	ks		0 K		0 K
LCD ovládací panel do dveří rozvaděče			1	ks		0 K		0 K
Průmyslový switch 5-portový na DIN			1	ks		0 K		0 K
Vytvoření uživatelského programu idicího systému	-	-	91	DB	0 K	0 K		0 K
Vytvoření uživatelského programu pro ovládací panel	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K
Vytvoření komunikace protokolem MODBUS se zařízením 3 a 4	-	-	2	kpl	0 K	0 K		0 K
Ověření a odladění regulace, funkční zkoušky	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K
Celkem idicí systém rozvaděče RA2						0 K		0 K
Vizualizace a vizualizační PC - společně s profesí D.1.5.4.5 - MaR pro zdroj tepla a chladu								
Stolní PC sestava napájení, 4-jádrový procesor 3,5GHz, 8GB DDR3 RAM, GK 2GB, HDD 1TB, LED monitor 24", barevná laserová tiskárna A4			1	ks		0 K		0 K
Licence vizualizačního SW			1	ks		0 K		0 K
Vytvoření obrazu vizualizované technologie VZT (profese D1.4.4.5)	-	-	4	kpl	0 K	0 K		0 K
Vytvoření obrazu vizualizované technologie Topení a chlazení (profese D1.5.4.5)	-	-	0	kpl	0 K	0 K	0 K	0 K
Tvorba vizualizace profese D1.4.4.5	-	-	1	kpl	0 K	0 K		0 K

Základní popis a určení prvku	Výrobce	Typ	Počet	MJ	Cena/MJ	Celkem materiál	Výroba, montáž/MJ	Celkem výroba, montáž
Tvorba vizualizace profese D1.5.4.5	-	-	0	kpl	0 K	0 K	0 K	0 K
Celkem vizualizace						0 K		0 K
Kabelář a kabelové trasy								
Společná část								
Kabelový štáb plechový, rozměr 250/50, v. dílka, spojovací materiál, konzole a pomocných konstrukcí			60	m		0 K		0 K
Kabel silový CYKY-J 3x1,5			120	m		0 K		0 K
Kabel silový CYKY-J 3x2,5			240	m		0 K		0 K
Kabel silový CYKY-J 4x1,5			120	m		0 K		0 K
Kabel silový CYKY-J 4x2,5			65	m		0 K		0 K
Kabel silový CYKY-J 4x4			65	m		0 K		0 K
Kabel silový CYKY-J 5x1,5			30	m		0 K		0 K
Kabel silový CYKY-J 5x2,5			110	m		0 K		0 K
Kabel silový sníhový, pro použití k FM, 4G1,5			20	m		0 K		0 K
Kabel silový sníhový, pro použití k FM, 4G2,5			10	m		0 K		0 K
Kabel silový sníhový, pro použití k FM, 4G4			10	m		0 K		0 K
Kabel sdílovací stíněný J-Y(st)Y 1x2x0,8			720	m		0 K		0 K
Kabel sdílovací stíněný J-Y(st)Y 2x2x0,8			900	m		0 K		0 K
Kabel sdílovací stíněný J-Y(st)Y 4x2x0,8			240	m		0 K		0 K
Kabel datový kategorie UTP CAT5E			50	m		0 K		0 K
Vodič ochranný H07V-K 6mm šluzelý, pro ochranné pospojování koncových částí			50	m		0 K		0 K
PVC instalací trubka pevná 320N, průměr 20mm, v. příbytek, spojek a tvarovek			150	m		0 K		0 K
PVC instalací trubka ohebná 320N, průměr 20mm			100	m		0 K		0 K
Krabice instalací na povrch, v. zapojení			25	ks		0 K		0 K
Drobný instalací a spojovací materiál	-	-	1	kpl		0 K		0 K
Celkem kabely a kabelové trasy						0 K		0 K
Ostatní náklady								
Společná část								
Doprava	-	-	1	kpl		0 K		0 K
Zařízení staveniště	-	-	2	kpl		0 K		0 K
Koordinace s ostatními profesemi	-	-	3	kpl	0 K	0 K		0 K
Revize elektro	-	-	4	kpl	0 K	0 K		0 K
Dokumentace skutečného provedení	-	-	5	kpl	0 K	0 K		0 K
Zaškolení obsluhy v. návod k obsluze	-	-	6	kpl	0 K	0 K		0 K
Celkem ostatní						0 K		0 K
						0 K		0 K
						Materiál		Montáž
CELKEM D.1.4.4.5 MaR pro VZT bez DPH						0 K		
						Celková cena		