



Dodatečná informace č. 1 - doplnění

Název zakázky:	Zpřístupnění budovy Městského úřadu Zubří osobám se sníženou schopností pohybu a orientace
Název zadavatele:	Město Zubří
Sídlo zadavatele:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ:	00304492

Dne 22. 3. 2018 byly účastníkem vzneseny 3 dotazy a k nim byla zveřejněna dne 26. 3. 2108 Dodatečná informace č. 1. Níže uvedené odpovědi zadavatel doplňuje:

Odpověď č. 1

- v předloženém výkaze výměr chybí nová přístupová podesta k výtahu, která je patrná na výkresech S110 a S109. Neznáme způsob statického, technického ani materiálového provedení

Podesta bude provedena dle PBR - tedy nehořlavá KCE. Konstrukční provedení bude provedeno jako kovová KCE. Dimenze nosných prvků - U100.
Ke stěně podesty kotvit pomocí chemických kotev. Ke kci výtahové šachty pomocí navaření - svaru.

DOPLNĚNÍ: nacenění proved'te v rámci dílu 799, položky č. 42. Stejně tak demontáž svítidla uprostřed schodiště - viz přiložená fotografie.

Odpověď č. 3

Ve VV jsme nenašli položky na bourání příčky, rozšíření otvoru pro dodatečně osazované zárubně

ano, ve výkazu výměr není položka obsažena

DOPLNĚNÍ: nacenění proved'te v rámci dílu 96, položky č. 5 zvýšenou cenou.

