



- 1 – TROUBA PE
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POD POTRUBÍ
- 5 – IZOLOVANÝ VODIČ


1. ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
2. OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ PÍSKEM S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
4. ZÁSYR RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
5. PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ ČY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

DN	PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE	ŠÍŘKA RÝHY	TYP TRUB TRUBKY PIPELIFE SDR 11		TL. STĚNY	POZNÁMKA
				PE 80	PE 100		
mm						mm	
	25	100	800	025A/110/...	025C/110/...	2,3	
	32	100	800	032A/110/...	032C/110/...	3,0	
	40	100	800	040A/110/...	040C/110/...	3,7	
	50	100	1000	050A/110/...	050C/110/...	4,6	

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK

 ARCH Z STUDIO
ŠTEFÁNKOVA 167, ZLÍN; ☎ +420576011459



VYPRACOVAL M.FLEKAČ	ODP.PROJ.PROFESÉ M.FLEKAČ	KONTRLOVAL ING. ARCH. J. ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING. R. HEJNÝ	<div><p>CENTROPROJEKT a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN</p></div> <div>CENTROPROJEKT</div>	
ARCHITEKT ING. ARCH. J. ŠEVČÍK					
MÍSTO STAVBY: ZUBŘÍ					
STAVEBNÍK: MĚSTO ZUBŘÍ, U Domoviny 234					
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ - LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY				FORMÁT	A4
IO 404 - PŘELOŽKA VODOVODU STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DATUM	11/2016
				STUPEŇ	RDS
				MĚŘÍTKO	N
				ZAK. ČÍSLO: 160996	
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ				ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS. VÝKRESU
				CPO	H 015