


CELKOVÉ SCHEMA ZAPOJENÍ

DALE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTU






ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVODU

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
NA STRANĚ NN: 3 PEN, 400/230V, AC 50Hz, TN–C

NA STRANĚ NN:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA:
ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA ZABRAŇANÍ NEBO KRYTÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.–PROUDEM PŘI PORUŠĚ:
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

AUTOR : ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK					 STEFANKOVA 167, ZLÍN: ☎ +42057801149		
VYPRACOVAL ING. J. TESAŘ	ODP. PROJ. PROFESE ING. J. TESAŘ	KONTROLOVAL STATIK BK	STATIK OK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. R. HEJNÝ	 CENTROPROJEKT GROUP a.s. STEFANKOVA 167 760 01 ZLÍN		
ARCHITEKT ING. ARCH. J.ŠEVČÍK	MÍSTO STAVBY: MĚSTO ZUBŘÍ, U DOMOVINY 234, 756 54 ZUBŘÍ						
STAVEBNÍK: ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK					CENTROPROJEKT		
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ, LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY IO 402 – PŘÍPOJKA NN (KDS) SLNOPROUDÉ ROZVODY					FORMÁT	3XA4	
					DATAUM	11./2016	
					STUPEŇ	DPS	
					MĚŘÍTKO	----	
ZAK. ČÍSLO: 160996					ARCHIVNÍ KÓD PROJ. ČÍS. VÝKRESU/DOD.		
SCHÉMA ZAPOJENÍ					CPO E 503 -		