

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	plocha m2
PLOCHY VNITŘNÍ KOMUNIKACE		60,04
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,68
1.02	HALA	17,27
1.03	ZÁDVEŘÍ	4,15
1.04	VÝTAH	1,68
1.05	SCHODIŠTĚ	7,22
1.06	CHODBA	25,04
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ		14,54
1.07	NEBEZPEČNÝ ODPAD	5,39
1.08	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	9,15
LÉKÁRNA ZÁKLADNÍHO TYPU SE ZÁZEMÍM		98,77
1.09	PŘÍJEM	7,81
1.10	UMÝVÁRNA	6,28
1.11	PŘÍPRAVNA	12,06
1.12	VÝDEJNA	28,33
1.13	SKLAD 1	13,05
1.14	SKLAD 2	7,58
1.15	ŠATNA	4,75
1.16	PRACOVIŠTĚ FARMACEUTA	11,25
1.17	WC / UMÝVÁRNA PERSONÁL	3,15
1.28	ZÁDVEŘÍ	4,51

	SDÍLENÁ ORDINACE	47,66
1.18	ČEKÁRNA	10,90
1.19	SDÍLENÁ ORDINACE	23,8
1.20	KUCHYŇKA	4,17
1.21	ŠATNA	3,69
1.22	VÝLEVKA	0,48
1.23	WC / UMÝVÁRNA PERSONÁL	3,97
KOMERČNÍ PROSTOR		44,91
1.24	KOMERČNÍ PROSTOR (nebude stravování)	36,02
1.25	CHODBA + VÝLEVKA	2,52
1.26	ŠATNA+KUCHYŇKA	1,80
1.27	WC PERSONÁL	2,77
1.28	KUCHYŇKA	1,80

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK
ARCH-Z-STUDIO
ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN, +420576011459

DETAILY, POPIS

ZEMNICÍ SVORKA – DVOJITÁ SVORKA OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ V PROVEDENÍ DO KRABICE STANDARD "SVORKA DVOJITÁ PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU"
V KRABICI JE NASPOJKOVÁM ŽZ-VODIČ CY4 A JE VEDEN POD OMÍTKOU DO UZEMŇOVACÍ SKŘÍNĚ "US"
KRABICE OSAZENA VE VÝŠCE SHODNÉ SE ZÁSUVKAMI 230V

PODLAHA – KRABICE KO68, 10cm NAD PODLAHOU
PLASTOVÁ TRUBKA MONOFLEX ø16 Z KRABICE K PODLAZE
V KRABICI JE NASPOJKOVÁM ŽŽ-VODIČ CY4 A JE VEDEN POD OMÍTKOU DO UZEMŇOVACÍ SKŘÍNĚ "US"

US – SVORKOVACÍ UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇKA, PROVEDENÍ – VIZ DETAIL NA VÝKRESE "SCHEMA ZAPOJENÍ"
OSAZENA ZAPUŠTĚNĚ VE ZDIVU, PARAPET cca 20cm NAD PODLAHOU
VÍKO SKŘÍŇKY OZNAČIT PŘÍSLUŠNOU SYMBOLIKOU POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKA

HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ JE PROVEDENO VODIČ CYA – VE VYŠETŘOVNÁCH PEVNĚ ULOŽENÉ VODIČEM CY4, VOLNĚ PŘIPOJOVACÍ VÝVODY OHEBNOU "LICNOU" CYA 6mm – VŠE ZELENOŽLUTÉ PROVEDENÍ

VŠECHNY PODRUŽNÉ ROZVADĚČE BUDOU PŘIPOJENY K OCHRANNÉMU SYSTÉMU VODIČEM CYY 16mm

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNY DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2130 ed.2 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a 3

K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ BUDOU VODIVĚ PŘIPOJENY KABELOVÉ ŽLABY, ZAŘÍZENÍ VZDT VČ.VÝSTEK, ROZVODY VODY, TOPENÍ, DÁLE KOVOVÉ KOSNSTRUKCE STAVBY

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE JE OSAZENA V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V 1.NP

ZMĚNA K.Č.		PROVEDL.	DATUM	PODPIS
A	AKTUALIZACE 2019	ING.J.TESAŘ	09. 2019	

VYPRACOVAL ING.J.TESAŘ	ODP.PROJ.PROFESE ING.J.TESAŘ	KONTROLOVAL ING.R.HEJNÝ	HL.INŽ.PROJEKTU ING.R.HEJNÝ
ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	STATIKA ING.J.VLČKOVÁ		

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN
CENTROPROJEKT

MÍSTO STAVBY: ZUBŘÍ
STAVEBNÍK: MĚSTO ZUBŘÍ, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

MULTIFUNKČÍ AREÁL ZUBŘÍ-LÉKAŘSKÝ DŮM, KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY

SO 302 - LÉKAŘSKÝ DŮM

D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

PŮDORYS 1.NP - POSPOJOVÁNÍ

FORMÁT	4A4
DATUM	09/2019
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:75
ZAK.ČÍSLO:	160996

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS.VÝKRESU	DOD.
CPO	E	121	A