



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 6. 3. 2020

Zadavatel:	Město Zubří
Sídlo (příp. doručovací adresa):	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Ing. Lubomír Vaculín, starosta

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Výstavba budov v pasivním standardu ve městě Zubří“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace:

- V předchozích DI byla žádost o doplnění výpisu a detailu spřažených nosníků, nebylo doplněno. Není patrný tvar nosníků, skladba, materiál.

V projektu nejsou použity žádné spřažené nosníky. Žádné nejsou uvedeny ani v rozpočtu.

- V ASŘ KODUS je položka č.285 - HPL desky které se odkazují na výpis skladeb. Zde je napsáno, že budou v s horní strany i v podhledu HPL desky při tl. 50 mm. Po konzultaci s odborníky se takové desky nevyrábí a kdyby se vyrobily, bylo by nerealné je unést, usadit a aby v tom podhledu vůbec držely. Jaké HPL desky na dané konstrukce použít?

V projektu je ve skladbách psáno exteriérové desky HPL+kotevní prvky.....50mm. Tím je myšleno, že 50 mm je včetně kotevních prvků použitých desek.

Nelze specifikovat konkrétní výrobek. Možno použít desky tl. 6-10 mm.

- V ASŘ KODUS (pol.302) a LD (pol.289) jsou položky "exteriérové opláštění ocel.konstrukcí", odkazující se na výpis ostatních prvků. Je zde uvedeno, že to je vysokotlaký laminát, což sedí na HPL, ale není zde uvedena tloušťka panelu. Prosím o doplnění.

Nelze specifikovat konkrétní výrobek. Možno použít desky tl. 6-10 mm.

- V ASŘ KODUS (pol.287) a LD (pol.280) jsou položky pro konstrukci FTV panelů odkazující se na výpis ostatních výrobků. Ve výpisu není žádná konstrukce, tvar, typ materiálu, kilogramy apod. Prosím o poskytnutí podrobného výkresu, takto nelze nacen.

Protože nelze specifikovat konkrétní výrobek je v rozpočtu zahrnuta položka podpůrná konstrukce FTV panelů.

S pozdravem

.....
Ing. Lubomír Vaculín, starosta