

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název zadavatele: Město Zubří
Sídlo: U domoviny 234, 756 54 Zubří
Právní forma: územně samosprávný celek
Zastoupený: Alešem Měrkou, starostou města
IČ: 00304492
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Podlimitní

Název veřejné zakázky:

„Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem“

V Přerově, dne 18. 08. 2023

Výše uvedený zadavatel na základě žádosti dodavatele poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří jsou mu známi a tomu dodavateli, který požádal o vysvětlení zadávací dokumentace. Současně je vysvětlení zadávací dokumentace č.2 zveřejněno na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2

Prosíme o doplnění výkresu, popř. výkazu výměr na dřevěný přístřešek na AT stanici, přesnou specifikaci střešní krtiny, odvodnění a úpravy patek.

Odpověď č. 2

Dřevěná, otevřená stavba trámové konstrukce, půdorysných rozměrů 3000 mm x 3000 mm, osazená na betonových patkách. Zastřešení bude řešeno pultovou střechou se sklonem střešní roviny 10°, výška stavby 2,1 m - 2,5 m, krytina plechová. Srážkové vody budou svedeny volně na terén. Základové konstrukce (betonové patky) 500/500 mm budou osazeny 800 mm pod úroveň praveného terénu. Svislé konstrukce (nosné trámy) 150/150 mm, Vodorovné konstrukce (pozednice, krokve) 150/150 mm, 100/140 mm.

Vzhledem k tomu, že podané vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídky, nepostupuje zadavatel v tomto případě dle ust. § 99 odst. 2 zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel podle § 99 odst. 1 zákona ji uveřejní stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, tedy na svém profilu.

.....
Marcela Prošková – zástupce zadavatele

Příloha: FOTO