

DN 80 mm v délce 52 m, který bude ukončen 1,5 před hranicí s parc. č. 4076 v k.ú. Zubří podzemním hydrantem DN 80 mm.



Ing. Tomáš Hurta

Ing. Tomáš Hurta
referent státní správy v oboru hygieny obecné a komunální
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

- 1x adresát + dokumentace stavby (předáno osobně)
- 1x KHS ZK - ÚP Vsetín, oddělení HOK

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 13602/2015

Spisová značka: KHSZL/13602/2015/2.5/HOK/VŠ/HUR-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Ve Vsetíně, dne 21. července 2015

Vyřizuje:

Ing. Tomáš Hurta, tel. 571 498 006, e-mail: tomas.hurta@khszlin.cz

Ing. Romana Kašparová

IČ: 68923449

Huslenky 744

756 03 Huslenky

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby „Vodovod Staré Zubří - Vlkoprdy“ umístěné na pozemcích parc. č. 4093/23, 4095/6, 4098, 4103/3, 5436/31, 5453 v katastrálním území Zubří pro územní řízení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 23. 6. 2015 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Zubří, IČ: 00304492, se sídlem U Domoviny 234, Zubří, PSČ: 756 54, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 1. 6. 2015 fyzickou osobou podnikající Ing. Romanou Kašparovou, IČ: 68923449, se sídlem Huslenky 744, PSČ: 756 03, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Vodovod Staré Zubří - Vlkoprdy“ umístěné na pozemcích parc. č. 4093/23, 4095/6, 4098, 4103/3, 5436/31, 5453 v katastrálním území Zubří pro územní řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona), a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila dokumentaci stavby „Vodovod Staré Zubří - Vlkoprdy“ umístěné na pozemcích parc. č. 4093/23, 4095/6, 4098, 4103/3, 5436/31, 5453 v katastrálním území Zubří pro územní řízení.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace stavby s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S dokumentací stavby „Vodovod Staré Zubří - Vlkoprdy“ umístěné na pozemcích parc. č. 4093/23, 4095/6, 4098, 4103/3, 5436/31, 5453 v katastrálním území Zubří pro územní řízení

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Předmětem předložené dokumentace stavby je vybudování nových vodovodních řadů „1 a 1.1“ v lokalitě Vlkoprdy v městě Zubří za účelem zásobení stávající zástavby pitnou vodou. Nově budovaný vodovodní řad „1“ z PE 100 DN 80 mm v délce 116 m bude napojen na stávající vodovod z azbestocementu DN 150 mm v městě Zubří na parc. č. 4093/23 v k.ú. Zubří. Na trase řadu „1“ bude proveden 1x řízený protlak křížící silnici III. třídy a současně vodní tok – Starozuberský potok. Řad „1“ bude ukončen na parc. č. 4098 v k.ú. Zubří ve zpevněné komunikaci podzemním hydrantem DN 80 mm. Na řad „1“ bude napojen na parc.č. 4103/3 v k.ú. Zubří nově budovaný řad „1.1“ z PE 100