

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 15876/2015

Spisová značka: KHSZL/13602/2015/2.5/HOK/VS/HUR-03

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Ve Vsetíně, dne 21. července 2015

Vyřizuje:

Ing. Tomáš Hurta, tel. 571 498 006, e-mail: tomas.hurta@khszlin.cz

Ing. Romana Kašparová

IČ: 68923449

Huslenky 744

756 03 Huslenky

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Vodovod Staré Zubří - Vikoprďy“ umístěné na pozemcích parc. č. 4093/23, 4095/6, 4098, 4103/3, 5436/31, 5453 v katastrálním území Zubří pro stavební řízení

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Dne 23. 6. 2015 byla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Zubří, IČ: 00304492, se sídlem U Domoviny 234, Zubří, PSČ: 756 54, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 1. 6. 2015 fyzickou osobou podnikající Ing. Romanou Kašparovou, IČ: 68923449, se sídlem Huslenky 744, PSČ: 756 03, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Vodovod Staré Zubří - Vikoprďy“ umístěné na pozemcích parc. č. 4093/23, 4095/6, 4098, 4103/3, 5436/31, 5453 v katastrálním území Zubří pro stavební řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona), a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila projektovou dokumentaci stavby „Vodovod Staré Zubří - Vikoprďy“ umístěné na pozemcích parc. č. 4093/23, 4095/6, 4098, 4103/3, 5436/31, 5453 v katastrálním území Zubří pro stavební řízení.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace stavby s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n ě s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací stavby „Vodovod Staré Zubří - Vikoprďy“ umístěné na pozemcích parc. č. 4093/23, 4095/6, 4098, 4103/3, 5436/31, 5453 v katastrálním území Zubří pro stavební řízení

s e s o u h l a s í.

V souladu s § 77 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

2. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy protokoly o laboratorních analýzách vzorků pitné vody odebraných v koncových částech nově budovaných vodovodních řadů „1 a 1.1“ v rozsahu krácených rozborů podle přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedené (včetně odběrů) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace podle § 83c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prokazující, že pitná voda splňuje hygienické požadavky na jakost pitné vody.

3. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předmětem předložené projektové dokumentace stavby je vybudování nových vodovodních řadů „1 a 1.1“ v lokalitě Vlkoprdy v městě Zubří za účelem zásobení stávající zástavby pitnou vodou. Nově budovaný vodovodní řad „1“ z PE 100 DN 80 mm v délce 116 m bude napojen na stávající vodovod z azbestocementu DN 150 mm v městě Zubří na parc. č. 4093/23 v k.ú. Zubří. Na trase řadu „1“ bude proveden 1x řízený protlak křížící silnici III. třídy a současně vodní tok – Starozuberský potok. Řad „1“ bude ukončen na parc. č. 4098 v k.ú. Zubří ve zpevněné komunikaci podzemním hydrantem DN 80 mm. Na řad „1“ bude napojen na parc.č. 4103/3 v k.ú. Zubří nově budovaný řad „1.1“ z PE 100 DN 80 mm v délce 52 m, který bude ukončen 1,5 před hranicí s parc. č. 4076 v k.ú. Zubří podzemním hydrantem DN 80 mm. Na začátku navržených řadů „1 a 1.1“ budou umístěny sekční šoupata, 1x sekční šoupě je navrženo na řadu „1“ v místě odbočení za lomovým bodem L1.

Výše uvedené podmínky byly uplatněny v souladu s následujícími právními předpisy: **podmínka č. 1.** se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (§ 12 odst. 6 a přílohy č. 3, části B) shora citovaného vládního nařízení), **podmínka č. 2** se opírá o požadavek vyplývající z § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, **podmínka č. 3** je stanovena v souladu s § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.



Ing. Tomáš Hurta

Ing. Tomáš Hurta
referent státní správy v oboru hygieny obecné a komunální
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát + dokumentace stavby (předáno osobně)
1x KHS ZK - ÚP Vsetín, oddělení HOK