

Pavel Paseka

MěÚ Zubří

Váš dopis:

Naše značka: 1.12.15

---

**Vyjádření – doplnění 673967/15**

**Stavba: Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří.**

Vzhledem k určeným podmínkám ve vyjádření **673967/15** k předmětnému záměru stavby, vydáváme tyto doplňující podmínky.

**Před začátkem stavební činnosti, doporučujeme si nechat všechny podzemní tel. sítě vytyčit a vyznačit.** V daném stavebním záměru se jedná o střet s podzemní tel. sítí a jejího ochranného pásma. Všechny výkopové práce v místě trasy tel. kabelů musí být prováděny ručním nářadím. Trasy vodovodního řadu musí být vedeny vždy pod trasou tel. sítě. Dodržet příslušnou prostorovou normu v souběhu s trasou tel. sítě a jejím křížením. V delších obnažených trasách musí být tel. síť uvázána k pevným předmětům. Všechny šachty či jiné stavební prvky vodovodního řadu musí být umístěny nejméně 1 m od vytyčené trasy tel. kabelů. Obnažené části, trasy tel. kabelů podléhají před záhozem kontrole pracovníkem POS. Doporučujeme provést i foto dokumentaci. V případě změn nebo nejasností požádat POS o vyjádření.

**Vyjádření se týká jen výše uvedeného stavebního záměru.** Toto doplňující vyjádření se stává nedílnou součástí vyjádření č.j. **673967/15**, které je nutné použít pro vydání příslušných povolení na stavbu. **Dodržet obecné podmínky uvedené ve všech našich příslušných vyjádřeních.**

**Ant. Růžicka**

Ochrana sítě Morava sever (POS)

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stupkova 18, 779 00 Olomouc

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6

130 00 Praha 3

DIČ: CZ04084063

174

