	MĚSTO ZUBŘÍ	Obec
	U Domoviny 234	Zpracovatel
	756 61 Zubří	OV
	Došlo dne: 3. 9. 2015	Spisový znak
Počet listů: 3		Skart. znak/hůlka
Příloh/listů:		
Č. jednací: 1575/2015		

Město Zubří
Pavel Paseka
U Domoviny 234
756 61 Zubří

Vyřizuje: Ing. Havel /1915

V Rožnově p. R. dne 1.9.2015

Věc: **Žádost o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení ke stavbě „Rekonstrukce vodovodního řádu Zubří“**

Při realizaci výše uvedené stavby

dojde k dotčení

rozvodu TKR Zubří, který je ve správě TKR Jašek s.r.o.

Prostorové umístění koaxiálních kabelů bylo ověřeno z výkresové dokumentace SYSTÉM TKR Zubří. Předpokládaná hloubka kabelových tras činí 0,4-0,7m.

Podmínky provádění prací:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení TKR je organizace provádějící zemní práce povinna tyto práce provést v souladu s ČSN 736005 tak, aby nedošlo k poškození zařízení TKR.

1) Provádějící organizace je povinna si min.10 dnů před zahájením prací objednat u fy TKR Jašek **vytýčení podzemního vedení** a zajistit vyznačení jeho polohy přímo na staveništi.

S tímto musí prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět výkopové práce.

2) Při pracích ve vzdálenosti do 1m na každé straně vyznačené trasy TKR nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti.

3) Přesnou polohu a hloubku uložení rozvodu TKR je nutno určit ručně kopanou sondou se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození.


4) Neprodleně nahlásit každé, i nepatrné poškození koaxiálních kabelů firmě TKR Jašek s.r.o., tel: 571655844, 603777762, 602759727, 777655844.

Před záhozem požadujeme přizvat ke kontrole dotčených kabelů TKR.

Platnost vyjádření je 1 rok

S pozdravem

František Jašek
jednatel



Příloha: situace stavby
Trasa TKR

TKR Jašek, s.r.o.

1/1

TKR Jašek ②

TKR Jašek, s.r.o.
Nádražní 628, 756 61 Rožnov p. R., Tel.: 571 115 225
IČ: 25385780, DIČ: CZ25385780

dvíře k domu

trasa TKR

