



 MĚSTO ZUBŘÍ městský úřad U Domoviny 234 756 54 ZUBŘÍ		Zpracovatel OV
Došlo dne 30.9.2015	Počet listů 2	Spisový znak
Příloh/listů 1727/2015	Č. jednací 1727/2015	Štamp. znak/údaje

MĚSTO ZUBŘÍ
U Domoviny 234
756 54 ZUBŘÍ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1077955668

VYŘIZUJE / LINKA

Miroslav Macek/840840840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Valašské Meziříčí 21.9.2015

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1077955668, vydané pro účely územního, stavebního řízení.

Název stavby: **Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří**

Kat. území: **Zubří** Parc. číslo: **Viz. PD**

Předložené podklady: **Situace stavby**

Č. map. listu:

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- respektovat Podmínky pro činnost v ochranném pásmu existujícího zařízení energetické společnosti, které jsou nedílnou částí sdělení č. 0100458151, 0100458155
- výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů vedení VN. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- zemní práce budou prováděny v OP kabelového vedení NN zásadně ručně. Před započítím stavby zajistí zhotovitel vytýčení vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení bude přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 571 101 601, 591 117 512), který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup prací. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (tel. 571 101 601, 591 117 512), který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- při provádění stavby respektovat podmínky pro činnost v blízkosti elektrického zařízení dle normy ČSN EN 50110-1 ed.2. a PNE 330000-6.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Zákaznická linka: 840 840 840 | Linka pro hlášení poruch: 840 850 860

fax: +420 371 102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

zasílací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň

- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- před započatím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činnostmi v OP zařízení DS.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – region Morava



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 25 035 207.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Zákaznická linka: 840 840 840 | Linka pro hlášení poruch: 840 850 860
fax: +420 371 102 008 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
zasílací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň