



ŽADATEL
Ing. Romana Kašparová
Huslenky 744
756 03 Huslenky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESÁNÍ / DNE
	1076236881	Daněk/840840840	Val. Mezitříč/14.7.2015

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1076236881, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Vodovod Staré Zubří – Vlkoprdy.
Kat. území: Zubří.
Předložené podklady: Parc. číslo: 4093/23, 4095/6, 4098, 4103/3, 5436/31, 5453.
Situace stavby.

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0100432864.
- **nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.**

"Při vlastní realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy a předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranných pásem zařízení DS".

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSC 405 02
IČ: 247 29 035 91

Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí odboru Správa energetického majetku – region Morava

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň