

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 08120/2016

Spisová značka: KHSZL/08120/2016/2.5/HOK/VS/HUR-02

Č.j. odesílatele: MěÚ/OV/632/2016/Pas

ve Vsetíně, dne 15. dubna 2016

Vyřizuje:

Ing. Tomáš Hurta, tel.: 571 498 006, e-mail: tomas.hurta@khszlin.cz

Město Zubří

IČ: 00304492

U Domoviny 234

756 54 Zubří

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Město Zubří U Domoviny 234 756 54 ZUBŘÍ | | Zpracovatel OV |
| Došlo dne 21. 4. 2016 | Počet listů 1 | Spisový znak |
| Příloh: listů 1 DOKUMENTACE | Č. jednací 727/2016 | Štamp znak/číslo |

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“ umístěné na pozemcích v katastrálním území Zubří pro stavební řízení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 11. 4. 2016 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Zubří, IČ: 00304492, se sídlem U Domoviny 234, Zubří, PSČ: 756 54, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“ umístěné na pozemcích v katastrálním území Zubří pro stavební řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona), a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“ umístěné na pozemcích v katastrálním území Zubří pro stavební řízení.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace stavby s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu Zubří“ umístěné na pozemcích v katastrálním území Zubří pro stavební řízení

se souhlasí.

V souladu s § 77 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
2. Před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o laboratorní analýze vzorku pitné vody odebraného z koncové části nově rekonstruované větve „A“, v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedeného (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem

osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace podle § 83c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prokazující, že pitná voda splňuje hygienické požadavky na jakost pitné vody.

3. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že pro výstavbu vodovodního potrubí pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
4. **Nejméně 30 dnů před zahájením prací** bude na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáno podle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **hlášení prací, při nichž budou zaměstnanci exponováni azbestu**. Náležitosti hlášení budou zpracovány v souladu s požadavky § 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předmětem předložené projektové dokumentace stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí z azbestocementového potrubí DN 200 v lokalitě Staré Zubří v městě Zubří nově budovanou vodovodní větví „A“ z PE 100 DN 150 v celkové délce 1121,5 m. Trasa rekonstrukce bude započata poblíž vodojemu Na Pomníčku a bude ukončena u stávající čerpací stanice ve Starém Zubří. Vodovodní větev bude ukončena ve stávající šachtě poblíž vodojemu Na Pomníčku. Na rekonstruované vodovodní větvi budou osazeny 4x podzemní hydranty DN 80. Součástí stavby bude i přepojení 10 stávajících vodovodních přípojek k rodinným domům v lokalitě. Trasa rekonstruovaného vodovodního řádu bude vedena převážně v zeleni a ve stávajících místních komunikacích v lokalitě Staré Zubří.

Výše uvedené podmínky byly uplatněny v souladu s následujícími právními předpisy: **podmínka č. 1.** se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (§ 12 odst. 6 a přílohy č. 3, částí B) shora citovaného vládního nařízení), **podmínka č. 2.** je uplatněna v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, **podmínka č. 3.** se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, **podmínka č. 4.** se opírá o požadavky § 21 nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.



Hurta

Ing. Tomáš Hurta
rada
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

- 1x adresát + dokumentace
- 1x KHS ZK - ÚP Vsetín, oddělení HOK